

ОКП 48 6369

Группа Ж24

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СВОК»

Алексеев А.А.

21 ноября 2016 г.



КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИПА КДМ-3(120)

Технические условия

ТУ 4863-002-45687431-2016

Введены впервые

Дата введения "21" ноября 2016 г.

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии

Орехово-Зуевский филиал  
ФБУ «ЦСМ Московской области»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ  
№ 010295 от 10.02.2017

Московская обл.

г. Чехов

2016 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	145	Группа КГС (ОКС)	02	Ж24	Регистрационный номер	03	010295
Код ОКП			11   48 6369					
Наименование и обозначение продукции			12   КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИПА КДМ-3(120)					
Обозначение государственного стандарта			13					
Обозначение нормативного или технического документа			14   ТУ 4863-002-45687431-2016					
Наименование нормативного или технического документа			15   КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТИПА КДМ-3(120)					
<b>Технические условия</b>								
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код			16   45687431					
Наименование предприятия-изготовителя			17   ООО «СВОК»					
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)			18   142301			Московская область		
г. Чехов, ул. Литейная, вл.12, комн.21								
Телефон		19   (499) 642-55-45		Телефакс		20		
Другие средства связи		21						
Наименование держателя Подлинника			23   ООО «СВОК»					
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)			24   142301			Московская область		
г. Чехов, ул. Литейная, вл.12								
Дата начала выпуска Продукции			25					
Дата введения в действие нормативного или технического документа			26					
Обязательность сертификации			27					

Клапаны противопожарные для систем приточно-вытяжной вентиляции типа КДМ-3(120) (далее – клапаны).

Клапаны предназначены для применения в системах противодымной вентиляции помещений зданий и сооружений согласно требованиям СП 60.13330.2012 и СП.7.13130.2009.

Клапаны оснащены автоматическим и (или) дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки.

Гарантийный срок эксплуатации клапанов противопожарных составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты продажи потребителю.

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии  
Орехово-Зуевский филиал  
ФБУ «ЦСМ Московской области»  
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ  
№ 010295 от 10.02.2017

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04			08.02.2017	
Заполнил	05	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	10.02.2017	(4964) 12-04-17
Зарегистрировал	06	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	10.02.2017	(4964) 12-04-17
Ввел в каталог	07	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	10.02.2017	