

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00339

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОК»
Адрес юридического лица (место нахождения): 142301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕХОВ ГОРОД, ЛИТЕЙНАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 12.
ОГРН: 1135048001736. Телефон: +74996425545, e-mail: info@svok.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОК»
Адрес места осуществления деятельности: 142301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕХОВ ГОРОД, ЛИТЕЙНАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 12.
ОГРН: 1135048001736. Телефон: +74996425545, e-mail: info@svok.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».
Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Клапаны избыточного давления в противопожарном исполнении прямоугольного сечения типа КИД (90), выпускаемые по ТУ 25.25.14-004-45687431-2017.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 29.32.30.269

код ТН ВЭД: 8481 40 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость» Предел огнестойкости – EI90 при установке в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-223/07-2023 от 26.07.2023 г., выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г. Акт анализа состояния производства № 11-ДС/07-2023 от 10.07.2023. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9000 (ISO 9001:2015), № МСК.ОС1.Б РОСС RU.31188.04ЖН от 01.07.2021 г., выдан ОС ООО «Центр сертификации и стандартизации «МСК», рег. № РОСС МСК.001.ОС.АА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения: в упакованном виде в закрытых сухих помещениях, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ. Срок хранения – не более 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2023 по 25.07.2028



Руководитель
(Заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов