



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия RU № 0611343

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ58, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 15.12.2015 года. Телефон: +74956637104, адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВОК». Место нахождения (адрес юридического лица): 142301, РОССИЯ, Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Литейная, строение 12, корпус 1. Адрес места осуществления деятельности: 142301, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, улица Литейная, строение 12. Основной государственный регистрационный номер 1135048001736. Телефон: +74996425545. Адрес электронной почты: 6425545@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВОК». Место нахождения (адрес юридического лица): 142301, РОССИЯ, Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Литейная, строение 12, корпус 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142301, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, улица Литейная, строение 12.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов согласно Приложению №1 на 8 листах (бланки №№1110957, 1110958, 1110959, 1110960, 1110961, 1110962, 1110963, 1110964), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-001-45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 214-С/ТР-26 от 17.07.2026 года, № 215-С/ТР-26 от 17.07.2026 года, № 216-С/ТР-26 от 17.07.2026 года, № 217-С/ТР-26 от 17.07.2026 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта анализа состояния производства № 135-АСП/25 от 25.08.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58). Эксперты, подписавшие акт: Грачева Ирина Юрьевна, Сергеева Юлия Сергеевна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость». Условия и сроки хранения, срок службы (годности) согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №1110965). Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 05.05.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.07.2026

ПО

20.07.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110957**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, прямоугольного сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(60)-АхВ-FS230/24-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(60)-АхВ-ЭМ230/24-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; размерами проходного сечения по высоте от 100 до 1500 мм, по ширине от 100 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(60)-D-FS230/24-ФЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(60)-D-ЭМ230/24-ФЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00) расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 до 850 мм. Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, прямоугольного сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(60)-АхВ-FSN230/24-ФЛ-НЗ (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(60)-АхВ-ЭМ230/24-ФЛ-НЗ (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00) расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; размерами проходного сечения по высоте от 100 до 1500 мм, по ширине от 100 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60.	Технические условия ТУ 28.25.12-001- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Вулдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110958**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, круглого сечения, односторчатые, условного обозначения FKS-1м(60)-D-FSN230/24-ФЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(60)-D-ЭМ230/24-ФЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00) расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, прямоугольного сечения, односторчатые, условного обозначения FKS-1м(90)-АхВ- FS230/24-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(90)-АхВ- ЭМ230/24-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; размерами проходного сечения по высоте от 100 до 1500 мм, по ширине от 100 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, круглого сечения, односторчатые, условного обозначения FKS-1м(90)-D-FS230/24-ФЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(90)-D-ЭМ230/24-ФЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90.	Технические условия ТУ 28.25.12-001- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Будлакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110959**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, прямоугольного сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(90)-АхВ-FSN230/24-ФЛ-НЗ (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(90)-АхВ-ЭМ230/24-ФЛ-НЗ (где А- ширина клапана, В – высота клапана) с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; размерами проходного сечения по высоте от 100 до 1500 мм, по ширине от 100 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(90)-D-FSN230/24-ФЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(90)-D-ЭМ230/24-ФЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, прямоугольного сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-2м(120)-АхВ-FS230/24-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-2м(120)-АхВ- ЭМ230/24-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; размерами проходного сечения по высоте от 100 до 1500 мм, по ширине от 100 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120.	Технические условия ТУ 28.25.12-001- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(ф.и.о.)

Булдакова Мария Алексеевна

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110960**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-2м(120)-D-FS230/24-ФЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-2м(120)-D-ЭМ230/24-ФЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, прямоугольного сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-2м(120)-АхВ-FSN230/24-ФЛ-НЗ (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-2м(120)-АхВ-ЭМ230/24-ФЛ-НЗ (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; размерами проходного сечения по высоте от 100 до 1500 мм, по ширине от 100 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-2м(120)-D-FSN230/24-ФЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-2м(120)-D-ЭМ230/24-ФЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120.	Технические условия ТУ 28.25.12-001- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(ф.и.о.)

Булдакова Мария Алексеевна

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110961**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на ниппельном соединении, общепромышленные, нормально открытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(60)-D-FS230/24-НЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(60)-D-ЭМ230/24-НЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 до 850 мм. Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на ниппельном соединении, общепромышленные, нормально закрытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(60)-D-FSN230/24-НЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(60)-D-ЭМ230/24-НЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на ниппельном соединении, общепромышленные, нормально открытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(90)-D-FS230/24-НЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(90)-D-ЭМ230/24-НЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90.	Технические условия ТУ 28.25.12-001- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Лобакوف Даниил Александрович

(ф.и.о.)

Будайкова Мария Алексеевна

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 6

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110962**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на ниппельном соединении, общепромышленные, нормально закрытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-1м(90)-D-FSN230/24-НЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-1м(90)-D-ЭМ230/24-НЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки; диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на ниппельном соединении, общепромышленные, нормально открытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-2м(120)-D-FS230/24-НЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-2м(120)-D-ЭМ230/24-НЛ-НО (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на ниппельном соединении, общепромышленные, нормально закрытые, круглого сечения, одностворчатые, условного обозначения FKS-2м(120)-D-FSN230/24-НЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, условного обозначения FKS-2м(120)-D-ЭМ230/24-НЛ-НЗ (где D – диаметр клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента на ось заслонки, диаметром проходного сечения от 100 мм до 850 мм. Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120.	Технические условия ТУ 28.25.12-001- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобачев Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 7

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110963**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, прямоугольного сечения, многостворчатые (количеством створок от 2 до 6), условного обозначения FKS-1м(60)-АхВ-FS230/24-МНГ-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, прямоугольного сечения, многостворчатые (количеством створок от 2 до 6), условного обозначения FKS-1м(90)-АхВ-FS230/24-МНГ-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально открытые, прямоугольного сечения, многостворчатые (количеством створок от 2 до 6), условного обозначения FKS-2м(120)-АхВ-FS230/24-МНГ-ФЛ-НО (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим приводом с возвратной пружиной типа FS, маркировок: FS24, FS230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально открытого клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI120.	Технические условия ТУ 28.25.12-001-45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 8

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110964**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(60), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, прямоугольного сечения, многостворчатые (количеством створок от 2 до 6), условного обозначения FKS-1м(60)-АхВ-FSN230/24-МНГ-ФЛ-НЗ (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости - EI60. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-1м(90), на фланцевом соединении, общепромышленные, нормально закрытые, прямоугольного сечения, многостворчатые (количеством створок от 2 до 6), условного обозначения FKS-1м(90)-АхВ-FSN230/24-МНГ-ФЛ-НЗ (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости - EI90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа FKS-2м(120), общепромышленные, на фланцевом соединении, нормально закрытые, прямоугольного сечения, многостворчатые (количеством створок от 2 до 6), условного обозначения FKS-2м(120)-АхВ-FSN230/24-МНГ-ФЛ-НЗ (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром 1500 мм включительно). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости - EI120.	Технические условия ТУ 28.25.12-001-45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобиков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Будлакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02045/26

Серия **RU** № **1110965**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Условия и сроки хранения, срок службы (годности)

Условия хранения:

условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов - 1.2 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения приводов – неотапливаемые хранилища в любых макроклиматических районах, в том числе с тропическим климатом, при температуре от -50 до + 40°C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°C. В местах хранения приводов воздух не должен содержать токопроводящей пыли и вредных примесей, вызывающих коррозию металлов и разрушающих электрическую изоляцию.

Срок хранения клапана с даты изготовления 24 месяца.

Срок гарантии с момента отгрузки товара заводом-изготовителем конструкции клапана — 5 лет.

Установленный срок службы клапана - 10 лет, в том числе хранение на складе не более 2,5 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)