



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.02063/26

Серия RU № 0611361

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ58, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 15.12.2015 года. Телефон: +74956637104, адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВОК». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142301, Россия, Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Литейная, строение 12, корпус 1. Основной государственный регистрационный номер 1135048001736. Телефон: +74996425545. Адрес электронной почты: 6425545@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВОК». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142301, РОССИЯ, Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Литейная, строение 12, корпус 1.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов согласно Приложению №1 на 3 листах (бланки №№ 1126650, 1126651, 1126652), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-002-45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 251-С/ТР-26 от 18.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта анализа состояния производства № 137-АСП/25 от 25.08.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58). Эксперты, подписавшие акт: Грачева Ирина Юрьевна, Сергеева Юлия Сергеевна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость». Условия и сроки хранения, срок службы (годности) согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 1126653). Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 05.05.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.08.2026

ПО

20.08.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02063/26

Серия **RU** № **1126650**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-3(120)-С-ВН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, дымовые, прямоугольного сечения, однолопаточные, стенового исполнения, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-FSN230/24-С-ВН (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-ЭМ230/24-С-ВН (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП17-230, ЭМП17-24 (ООО «Спутник», КД SPU.17.220.00.00), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – Е120. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-3(120)-К-ВН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, однолопаточные, канального исполнения, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-FSN230/24-К-ВН (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-ЭМ230/24-К-ВН (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – Е120. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-3(120)-К-СН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, однолопаточные, канального исполнения, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-FSN230/24-К-СН (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-ЭМ230/24-К-СН (где А- ширина клапана, В – высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – Е120.	Технические условия ТУ 28.25.12-002-45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02063/26

Серия **RU** № **1126651**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-3(120)-ЛС-С-ВН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, многолопаточные (количеством лопаток от 2 до 6), стенового исполнения, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-FSN230/24-ЛС-С-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-3(120)-АхВ-ЭМ230/24-ЛС-С-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП17-230, ЭМП17-24 (ООО «Спутник», КД SPU.17.220.00.00), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - E120. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-2М(90)-С-ВН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, однолопаточные, стенового исполнения, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-FSN230/24-С-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-ЭМ230/24-С-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП17-230, ЭМП17-24 (ООО «Спутник», КД SPU.17.220.00.00), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - E90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-2М(90)-К-ВН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, однолопаточные, канального исполнения, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-FSN230/24-К-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-ЭМ230/24-К-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - E90.	Технические условия ТУ 28.25.12-002-45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02063/26

Серия **RU** № **1126652**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 850 8	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-2М(90)-К-СН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, однолопаточные, канального исполнения, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-FSN230/24-К-СН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-ЭМ230/24-К-СН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП18-230, ЭМП18-24 (ООО «Спутник», КД SPU.18.230.00.00), расположенным снаружи, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - Е90. Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДМ-2М(90)-ЛС-С-ВН, дымовые, на фланцевом соединении, общепромышленные, прямоугольного сечения, многолопаточные (количеством лопаток от 2 до 6), стенового исполнения, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-FSN230/24-ЛС-С-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромеханическим реверсивным приводом типа FSN, маркировок: FSN24, FSN230 (ILAMPS The Door To The World Co., Ltd (ILAMPS International Trade (Beijing) Co.,Ltd.) КИТАЙ), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов, условного обозначения КДМ-2М(90)-АхВ-ЭМ230/24-ЛС-С-ВН (где А - ширина клапана, В - высота клапана), с электромагнитным приводом Sputnik, маркировок: ЭМП17-230, ЭМП17-24 (ООО «Спутник», КД SPU.17.220.00.00), расположенным внутри, с передачей крутящего момента через систему рычагов; размерами проходного сечения по высоте от 300 до 1500 мм, по ширине от 300 до 1500 мм (с максимальным гидравлическим диаметром проходного сечения 1500 мм включительно). Предел огнестойкости дымового клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - Е90.	Технические условия ТУ 28.25.12-002- 45687431-2020 «Клапаны противопожарные для систем вентиляции» с изменением № 1 от 07.04.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ58.В.02063/26

Серия **RU** № **1126653**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Условия и сроки хранения, срок службы (годности)

Условия хранения:

условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов - 1.2 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения приводов – неотапливаемые хранилища в любых макроклиматических районах, в том числе с тропическим климатом, при температуре от -50 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°C. В местах хранения приводов воздух не должен содержать токопроводящей пыли и вредных примесей, вызывающих коррозию металлов и разрушающих электрическую изоляцию.

Срок хранения клапана с даты изготовления 24 месяца.

Срок гарантии с момента отгрузки товара заводом-изготовителем конструкция клапана — 5 лет.

Установленный срок службы клапана - 5 лет, в том числе хранение на складе не более 2,5 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лобаков Даниил Александрович

(Ф.И.О.)

Вулдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)